



## VKF Anerkennung Nr. 32242

**Inhaber /-in**

Galip Installationssysteme AG  
Widenstrasse 1  
9464 Rüthi  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Galip Installationssysteme AG  
9464 Rüthi  
Schweiz

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** BODEN-DURCHFÜHRUNG

**Beschreibung**

Kombi-Abschottung aus Metallrahmen, ausbetoniert ( $D \geq 260\text{mm}$ ).  
Abschottungssystem mit Dichtungsmasse, Alu-Box mit Wärmedämmung, Manschette, Gewebe. Restspalt verschlossen mit Dichtungsmasse FLAMRO BMS/BMK.  
Abschottungssystem für:  
- Kabel mit/ohne Leerrohre  
- Metallrohre (RF1) ohne Dämmung  
- Metallrohre (RF1) mit Dämmung  
- Kunststoffrohre (brennbar) mit Dämmung

**Anwendung**

Decke: MBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

IBS, Linz: Prüfbericht '318101004-1,Rev1' (09.12.2021), Klassifizierungsbericht '318101004-A,Rev1' (09.02.2022)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1; EN 1366-3

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027.

**Ausstellungsdatum** 07.11.2022

**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler